

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.26.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Siennowie**”

Wójt Gminy Zarzecze, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) składa wyjaśnienia:

Wykonawca nr 4

1. Prosimy o sprecyzowanie odnośnie izolacji poziomych ław fundamentowych - jest zapis o zastosowaniu papy termozgrzewalnej. Jaką należy zastosować grubość papy oraz w ilu warstwach?

Izolację przeciwwilgociową poziomą ław fundamentowych wykonać zgodnie z przedmiarem robót branży budowlanej poz. 3.1-3.3, tj.: jedna warstwa papy grubości min. 3,2 mm na dwukrotnej izolacji powłokowej.

2. Brak pozycji w przedmiarach robót odnośnie izolacji poziomej ścian fundamentowych. Rozwiązanie analogicznie jak przy izolacji poziomej ław fundamentowych.

Izolację przeciwwilgociową poziomą ścian fundamentowych wykonać analogicznie jak izolację ław fundamentowych.

3. pkt 10.3 i 10.4 przedmiaru robót budowlanych. Jedna pozycja informuje o zastosowaniu na beton podkładowy dwukrotnie papy, druga pozycja o zastosowaniu folii. Co należy zastosować na izolację przeciwwilgociową posadzki (poza salą gimnastyczną, w której przewidziano folie PVC)?

Izolację przeciwwilgociową poziomą na podłożu betonowym (posadzka na gruncie pom. pomocnicze) wycenić zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót branży budowlanej tj.:

poz. 10.3: izolacja pozioma z papy na lepiku 2-warstwowa,

poz. 10.4: izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa.